



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6509CL0481
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Vertreiber <i>distributor</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Thermostatarmatur (6509)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Thermostatischer Mischer als Verbrühschutz ohne Betätigungsorgan zum Einstellen des Durchflusses
Modell <i>model</i>	HANSAMINIMAT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 60285586-002 vom 28.08.2019 (LGW) Baumusterprüfung: 7310435-01 vom 18.11.2010 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0291/16 vom 04.10.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 052/16 vom 17.05.2016 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0063/17 vom 01.03.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1111 (01.10.2017) DVGW W 574 (01.04.2007) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	18.11.2025 / 20-0924-WNV

7028-04-A-DE

24.11.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkKS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
6341	Armaturengruppe: I Bauform: Verbrühschutzarmatur Druckstufe: PN 10	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF10, OF10-EPDM, OV10	NEOPERL GmbH